

Domicilio donde se realizó el servicio:

Titular/Razón Social:			
CUIT		Nº Permiso	
Fecha de servicio de Limpieza:			

☐ De Combustión o Eléctricos con calentamiento de aceites/grasas.

☐ Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia igual o mayor a 8 kw/h.

☐ Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia menor a 8 kw/h.

- ☐ **Automático:** detección + extinción automática canalizada + extintor clase K *(Semestral)*
- ☐ **Semiautomático:** detección + extinción manual canalizada + extintor clase K *(Cuatrimestral)*
- ☐ **Manual + Detección:** detección + extintor clase K *(Trimestral)*
- ☐ **Manual:** sólo con extintor clase K *(Bimestral)*
- ☐ **Manual:** sólo con extintor ABC *(Bimestral)*

[illegible][illegible]

Firma y aclaración del Propietario / Apoderado de la Empresa
de Limpieza de Campanas, Conductos y Afines

Información sobre Reglamentación Técnica RT-050100-020601-01:

Periodicidad de los Certificados según características de la instalación.

En el siguiente cuadro se determinan las periodicidades obligatorias para la certificación de limpieza, siendo éstas condiciones de mínima y sin perjuicio de los trabajos y certificaciones adicionales entre períodos obligados, que la necesidad y/o uso propio de la actividad requieran para garantizar la seguridad:

	Tipo de artefacto cocina	Campana con Conducto	Tipo de extinción	Periodicidad de limpieza de campana, conducto y afines
Local cocina o espacio para cocinar	De combustión* o Eléctricos con calentamiento de aceites/grasas	Obligatoria (con tipo de extinción a elección)	Automático <i>incluye: detección + extinción automática canalizada + extintor clase K</i>	Semestral
			Semiautomático <i>incluye: detección + extinción manual canalizada + extintor clase K</i>	Cuatrimestral
			Manual + Detección <i>incluye: detección + extintor clase K</i>	Trimestral
			Manual <i>con extintor clase K</i>	Bimestral
	Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia igual o mayor a 8 kw/h	Obligatoria	Manual <i>con extintor clase ABC</i>	Bimestral
	Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia menor a 8 kw/h	Opcional	Propia del local <i>con extintor clase ABC</i>	Trimestral (de existir)

- En un HORNO con CONDUCTO incorporado, no se exigirá CAMPANA y deberá cumplir con la condición A9 y la limpieza del conducto